

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づく自己適合宣言

文書番号 : MM-JTS-003
発行者の名前 : みなとみらい二十一熱供給株式会社
発行者の住所 : 横浜市中区桜木町一丁目1番地45
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数
平成29年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン
<発効日 > 2017年6月30日

問い合わせ先 みなとみらい二十一熱供給株式会社
企画開発部
TEL : 045-221-3322

会社代表者の署名

内田 茂

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2019年2月26日
発行場所 : みなとみらい二十一熱供給株式会社
役職名・氏名 : 取締役社長 内田 茂

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に基づき作成された自己適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (MM-JTS-003 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (平成29年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		みなとみらい 21 中央地域	
所在地		横浜市中区桜木町ほか	
事業者名	事業登録番号	みなとみらい二十一熱供給株式会社	第 024 号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガ ス (1000 m ³)	21,269	3,022	18,247
L P G (t)	0	0	0
石 炭 (t)	0	0	0
電 力 (M W h)	60,602	55,576	5,026
灯 油 (K L)	27	4	23
販売熱量 (G J)	1,421,320	797,235	624,085
C O P	0.91	1.17	0.71

※1. 一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m³、電力：9.76MJ/kWh

※2. 原・燃料使用量の冷熱・温熱・計は、それぞれで小数点第一位において四捨五入しているため、冷熱・温熱の合計と計が一致しない場合があります。

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0.86
	温熱	1.40